



Лепельский районный
исполнительный комитет

О представлении информации

Государственное предприятие «Управление капитального строительства Витебского облисполкома» представляет информацию по пункту 2.10 протокола общественных обсуждений в форме информирования физических и юридических лиц и анализа общественного мнения по итогам рассмотрения замечаний и предложений участников общественного обсуждения градостроительного проекта «Генеральный план с планом детальной планировки юго-восточной части н.п.Боровка Лепельского района» от 22.10.2021 о принятых проектных решениях по устройству пожарного водопровода по объекту «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Жемчужина» в н.п.Боровка Лепельского района. Спальный корпус на 166 мест».

Требуемый расход воды на наружное пожаротушение строящегося объекта составляет 30 л/с (для поселка расход 20,0 л/с), т.е. увеличение на 10 л/с, 36,0 м³/ч. Для обеспечения требуемого объема воды на пожаротушение необходимый объем водонапорный должен составлять 266,0 м³.

Существующая система не сможет обеспечить необходимый объем воды на нужды наружного пожаротушения.

На основании полученных исходных данных (письмо филиала «Лепельводоканал» от 19.03.2021 № 02-13/760) существующая система водопровода п. Боровка (арт. скважины, станция обезжелезивания, водонапорная башня объемом 200 м³) полностью обеспечивает хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды только п. Боровка.

Наружное пожаротушение 20 л/с.

Объем водонапорной башни п. Боровка – 165 м³.

В связи с этим УП «Витебскжилпроект» принято решение на устройство наружного противопожарного водоснабжения из естественного источника (озеро «Щибот»), согласованное с Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27.01.2020 № 02-1-05/1065 и учреждением «Витебское областное управление МЧС».

Проектом предусмотрены подъезды к месту забора воды из гравийного покрытия.

Забор воды пожарными насосами автоцистерн предусматривается через приемные колодцы, расположенные в 120 м от здания.

Руководитель проекта



П.В.Кученков